



LEGENDA:



MIEJSCA UDOSTĘPNIENIA ZBROJENIA DLA UZIEMIEN  
BUDYNKU (DRUT STAŁOWY  
OCYNKOWANY ø8mm, WYPROWADZONY  
NA WYSOKOŚCI 30cm NAD POWIERZCHNIĄ DACHU)



ZŁĄCZE KONTROLNE ŚRUBOWE INSTALACJI  
UZIOMU OTOKOWEGO UMIESZCZONE  
NA ELEWACJI BUDYNKU NA WYSOKOŚCI 1,0m



UZIOM OTOKOWY BEDNARKA Fe/Zn 40x4mm UŁOŻENIE  
W ZIEMI NA GŁĘBOKOŚCI OKOŁO 1,0m I ODLEGŁOŚCI  
OKOŁO 1,0m OD ŚCIANY BUDYNKU



PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY DRUT STAŁOWY  
OCYNKOWANY ø8mm (PROWADZENIE NA ELEWACJI  
Z DACHU DO ZŁĄCZA KONTROLNEGO)



PIONOWA ANTENKA Z DRUTU DFeZnø8 0,7m  
NAD WYSOKOŚĆ DACHU



FOTOKOMÓRKA MONTAŻ NA DACHU

UWAGI DO UZIEMIENIA:

1. WSZYSTKIE METALOWE CZĘŚCI (NP. RYNNY, RURY SPUSTOWE, WENTYLATORY ITP.)  
ZNAJDUJĄCE SIĘ NADACHU ŁĄCZYĆ Z INSTALCJĄ ODGROMOWĄ BUDYNKU

2. W ŁAZIENKACH ZASTOSOWAĆ MIEJSCOWE POŁĄCZENIA  
WYRÓWNAWCZE. WYPROWADZIĆ LINKĘ 6mm<sup>2</sup> NA WYSOKOŚCI  
OKOŁO 0,5m I POZOSTAWIĆ ZAPAS OKOŁO 0,5m. DRUGI KONIEC  
LINKI POŁĄCZYĆ Z UZIEMEM LUB  
GŁÓWNA SZYNĄ POŁĄCZEŃ  
WYRÓWNAWCZYCH PE W ROZDZIELNICY.  
LINKA POWINNA BYĆ  
W IZOLACJI KOLORU ZIELONO-ŻÓŁTEGO

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa i adres inwestycji:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY GMINNEJ  
m. OKALEW 33. Nr ewid. działki 156/2, 21–210 MILANÓW.

Inwestor:

Gmina Milanów ul. Kościelna 11A,  
21–210 Milanów

Funkcja:

Imię

Nazwisko

Podpis:

Projektował:

mgr inż. Robert Kleczkowski  
upr. nr MAZ/0270/PWOE/09

Nazwa rysunku:

PLAN INSTALACJI - ODGROMOWEJ  
I UZIEMAJĄCEJ

Nr. rysunku:

E3

Radzyń Podlaski 11.2021 r.

Skala: 1:100