

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Milanów, dnia 7 stycznia 2021 r.

IN.271.OS.1.2020

**WYKONAWCY ZAINTERESOWANI  
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.**

**Numer sprawy: IN.271.OS.2020**

**Nazwa zadania: Budowa oświetlenia na stadionie w miejscowości Milanów.**

W związku ze złożonym wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający, Gmina Milanów, udziela następującej odpowiedzi na zadane pytanie:

**Pytanie:**

"Wymagane natężenie oświetlenia boiska wg wymagań Użytkownika na poziomie min 75 lx. Współczynnik olśnienia GR nie może być większy niż 50. Oświetlenie boiska musi spełniać normę PN-EN 12193 „Oświetlenie w sporcie” przyjęto natężenie oświetlenia, dla potrzeb rozgrywek w piłkę nożną dla oświetlenia na poziomie natężenie oświetlenia (średnie) Ehsr [lx]=75lx , z wykorzystaniem opraw projektorowych LED. Specyfikacja wskazuje na jednego producenta naświetlaczy ( wpisane odbłyśniki o bardzo wysokiej sprawności z aluminium platerowanego 99,99%, polerowanego i oksydowanego ) Czy można zastosować inną ilość opraw spełniającą warunki?"

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie innej ilości opraw spełniających warunki, jednakże moc całkowita tych opraw nie może przekroczyć 11 kW a Wykonawca musi przedłożyć wszystkie obliczenia odnośnie wytrzymałości słupów, konstrukcji, poprzeczek i fundamentów dla nowo projektowanych opraw. Obliczenia muszą być wykonane przez projektanta branży konstrukcyjnej i przedłożone Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**



WÓJT  
mgr Paweł Krępski