

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Milanów, dnia 11 stycznia 2021 r.

Znak sprawy: IN.271.OS.2.2020

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: IN.271.OS.2020

Nazwa zadania: Budowa oświetlenia na stadionie w miejscowości Milanów.

- A.** Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający: Gmina Milanów przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie sposobu zasilania oświetlenia przeszkodowego i o informację czy na każdym maszcie należy montować to oświetlenie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga montażu oświetlenia przeszkodowego.

Pytanie 2:

Do zasilania opraw w projekcie wskazano trzy rodzaje przewodów YDY 3x4 mm², YKY 3x4 mm² oraz YKY 3x2,5 mm². Proszę o wskazania jaki przewód/kabel należy zastosować.

Odpowiedź:

Projektowany kabel do zasilania projektorów LED YKY 3x2,5mm².

Pytanie 3:

Czy zamawiający akceptuje rozwiązanie projektowe w którym gniazda w szafach przy masztach będą działały jedynie przy załączonym oświetleniu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, w celu zasilania gniazd sieciowych w szafach Sz- do Sz-4 należy ułożyć po tej samej trasie co kable oświetleniowe kabel YAKY x25mm² kabel zabezpieczyć w szafie Sz0 zabezpieczeniem typu RBK-00 z wkładką gG32A.

Pytanie 4:

Proszę o wyjaśnienie opisu: „Przyjęty w projekcie podział na trzy obwody pozwala na wykorzystanie oświetlenia w całości ze średnim natężeniem oświetlenia 75lx lub w dowolnej kombinacji włączając poszczególne oprawy na masztach.

Odpowiedź:

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający wyjaśnia, iż sterowanie oświetleniem odbywać się będzie poprzez odłączanie zabezpieczeń obwodowych dla opraw w projektowanych szafach.

Pytanie 5:

Proszę o wyjaśnienie funkcjonalności układu sterowania. W opisie PB jest sformułowanie: „Sterowanie oświetleniem będzie realizowane z kasety sterującej zamontowanej w szafie oświetleniowej. Kasetka - tzw. programator cyfrowy gsm przeznaczona jest dla potrzeb zdalnego sterowania- załączenia i wyłączenia projektowanego oświetlenia pyty boiska piłkarskiego. Za pomocą aplikacji użytkownik może załączyć oświetlenie wybranego obiektu sportowego na czas od 30 do 90 minut/” Jest ono jasne ale trudno je powiązać z opisem zacytowanym w punkcie 4.

Proszę również o wyjaśnienie schematu szafy SzO Jaką funkcję spełnia cyfrowy programator astronomiczny? Jaką funkcję spełnia Fotorezystor? Jaką funkcję spełniają kompensatory LED?

Czy moduł nazwany „system sterowania oświetleniem” to moduł GSM?

Lub proszę o jasny opis działania sterowania i wyrażenie zgody na zastosowanie innego sposobu realizacji tych funkcji.

Odpowiedź:

Sterowanie oświetleniem płyty boiska odbywać się będzie poprzez :

Sterowanie ręczne oraz przez zegar astronomiczny sprzężony z sterownikiem GSM.

Projektowany fotorezystor oraz czujnik otwarcia drzwi w szafie załącza oświetlenie potrzeb obsługi szafy SzO.

Projektowany kompensator Led jest to kpl.: sof star dla załączania oświetlenia oraz kompensacja mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej .

Pytanie 6:

Zamawiający z projekcie umowy określił w § 12 pkt 3:

„Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek, jeżeli ujawnią się w ciągu terminu określonego gwarancją. Wykonawca przez 10 lat od dnia odbioru końcowego ma gwarantować utrzymanie pełnej funkcjonalności systemu w tym utrzymanie serwerów i wiążące się z utrzymaniem systemu opłaty.”

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem o jakie utrzymanie serwerów i związane z tym opłaty chodzi (przez okres 10 lat), ponieważ zakres robót zadania jak również projekt techniczny nie zawiera takich prac. W SIWZ istnieje zapis:

" Długość okresu gwarancji jakości na roboty budowlane, prace montażowo - instalacyjne, a także zamontowane materiały i urządzenia stanowi kryterium oceny ofert i wynosi od 60 miesięcy (termin minimalny) do 84 miesięcy (termin maksymalny)."

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść § 12 pkt 3 projektu umowy zgodnie z pkt. B niniejszego pisma.

B. W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 6, Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ a mianowicie:

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

w § 12 pkt 3 Załącznika Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy przed zmianą jest:

3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek, jeżeli ujawnią się w ciągu terminu określonego gwarancją. Wykonawca przez 10 lat od dnia odbioru końcowego ma gwarantować utrzymanie pełnej funkcjonalności systemu w tym utrzymanie serwerów i wiążące się z utrzymaniem systemu opłaty.

w § 12 pkt 3 Załącznika Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy po zmianie jest:

3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek, jeżeli ujawnią się w ciągu terminu określonego gwarancją.
- C. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie oraz powyższe zmiany, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
- D. W związku z powyższym Zamawiający **przedłuża termin składania i otwarcia**, tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 7 i 8 SIWZ, a mianowicie:

w rozdziale 7 pkt. 7.16 lit. d) SIWZ przed zmianą jest:

Nie otwierać przed dniem 13.01.2021 r. do godz. 10:30.

w rozdziale 7 pkt. 7.16 lit. d) SIWZ po zmianie jest:

Nie otwierać przed dniem 19.01.2021 r. do godz. 10:30.

w rozdziale 8 pkt. 8.1 SIWZ przed zmianą jest:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 należy złożyć w terminie **do dnia 13.01.2021 r. do godz. 10:00** w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Milanów,
ul. Kościelna 11a, 21-210 Milanów,
(sekretariat).

w rozdziale 8 pkt. 8.1 SIWZ po zmianie jest:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 należy złożyć w terminie do dnia **19.01.2021 r. do godz. 10:00** w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Milanów,
ul. Kościelna 11a, 21-210 Milanów,

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

(sekretariat).

w rozdziale 8 pkt. 8.4 SIWZ przed zmianą jest:


Otwarcie ofert nastąpi w dniu **13.01.2021 r. o godz. 10:30** w siedzibie Zamawiającego:
**Urząd Gminy Milanów,
ul. Kościelna 11a, 21-210 Milanów,
sala konferencyjna (parter).**

w rozdziale 8 pkt. 8.4 SIWZ po zmianie jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **19.01.2021 r. o godz. 10:30** w siedzibie Zamawiającego:
**Urząd Gminy Milanów,
ul. Kościelna 11a, 21-210 Milanów,
sala konferencyjna (parter),**

- E. Dokonana zmiana SIWZ powodują zmianę treści ogłoszenia o zamówienia nr 773027-N-2020 z dnia 2020-12-29 r. w sekcji IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.**

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 11.01.2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 540399476-N-2021


WÓJT
mgr Jacek Krępski
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)