



Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020)

Milanów, dnia 15 czerwca 2021 r.

Znak sprawy: IN.271.KS.2021

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych) na zadanie pn.

„Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kostry i Milanów oraz studni głębinowej w miejscowości Milanów”

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: Gmina Milanów, ul. Kościelna 11a, 21-210 Milanów, przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie:

W ogłoszonym w dniu 19-05-2021 przetargu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kostry i Milanów oraz studni głębinowej w miejscowości Milanów” nr ref IN.271.KS.2021 opis przedmiotu zamówienia został sporządzony zgodnie z zasadami przetargowymi określonymi w ustawie o zamówieniach publicznych poprzez podanie wymaganych parametrów urządzeń bez wskazywania nazw producentów. W dniach 02-06-2021 i 09-06-2021 firma Grundfos zadała Zamawiającemu pytania, do których załączyła dokładny opis produkowanych przez siebie pomp wraz z katalogami i innymi materiałami reklamowymi (zdjęcia, informacje o uzyskanych nagrodach, a nawet wskazówki, jak się kontaktować), które zamawiający umieścił na stronie razem z pytaniami. Pytania zadane przez firmę Grundfos dotyczyły dopuszczenia do zastosowania rozdrabniacza ze stali nierdzewnej o niższej twardości niż opisanej w projekcie (-Ez 58 HRC do 35 HRC) oraz dopuszczenia do zastosowania pompy o wadze wyższej (z 35 kg do 50 kg). Zamawiający udzielił odpowiedzi twierdzących przez co dopuścił do zastosowania urządzenia z materiałów o gorszej jakości oraz niższych cechach funkcjonalnych. Na chwilę obecną żadna firma nie stosuje do rozdrabniaczy stali o tak niskiej twardości, gdyż znacznie szybciej nastąpiłoby zużycie. Jeżeli chodzi o wagę pompy, to powszechnie stosowane są pompy o wadze nie przekraczającej 30 kg ze względów bezpieczeństwa, a także prosty montaż i demontaż. Przy wadze 50 kg do montażu i demontażu pompy potrzebne są dwie osoby, a czasem niezbędne jest użycie podnośnika. W naszym przekonaniu taki sposób udzielenia odpowiedzi przez zamawiającego wyraźnie wskazuje na konkretnego producenta, którego urządzenia zamawiający chce zastosować. W związku z powyższym firma INWAP wnosi o uzupełnienie treści odpowiedzi poprzez wyraźne określenie, iż urządzenia pozostałych producentów pomp i przepompowni, spełniające wymagania SIWZ będą traktowane jako równoważne, i nie będzie sytuacji, w której zamawiający dopuści do zastosowania tylko pompy firmy Grundfos



Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszczając wymienione wyżej elementy o ww. parametrach nie wskazuje wprost na ich obligatoryjne zastosowanie. Zamawiający udzielając odpowiedzi w dniu 2 czerwca br. oraz 9 czerwca br. wskazał parametry będące parametrami minimalnymi co oznacza, że produkty o wyższych parametrach także spełniają wymagania OPZ.

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będzie wiążące przy składaniu ofert.**
- C. W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SWZ, a mianowicie:**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest :

Termin składania ofert: **18 czerwca 2021 r., godz. 10:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: **21 czerwca 2021 r., godz. 10:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.4 SWZ przed zmianą jest :

Termin otwarcia ofert: **18 czerwca 2021 r., godz. 11:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.4 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: **21 czerwca 2021 r., godz. 11:00.**

- D. Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą , a mianowicie:**

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest :

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 17 lipca 2021 r.**

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 20 lipca 2021 r.**

- E. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 00058141/01 z dnia 2021-05-19 oraz zmiany terminów w postępowaniu na <https://miniportal.uzp.gov.pl>).**

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 15.06.2021 r. w BZP pod numerem 2021/BZP 00083681/01

Termin składania i otwarcia ofert został również zmieniony na miniPortal.

- F. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.**