



Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020)

Milanów, dnia 11 czerwca 2021 r.

Znak sprawy: IN.271.KS.2021

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych) na zadanie pn.

„Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kostry i Milanów oraz studni głębinowej w miejscowości Milanów”

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: Gmina Milanów, ul. Kościelna 11a, 21-210 Milanów, przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Czy będą dopuszczone pompy wyporowe-ślimakowe, które są standardowo używane w przepompowniach przydomowych w sieciach kanalizacji ciśnieniowej ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza pomp wyporowo-ślimakowych.

- B. **Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie stają się integralną częścią SWZ i będzie wiążące przy składaniu ofert.**
- C. **Jednocześnie Zamawiający informuje, iż treść SWZ pozostaje bez zmian.**